

Syntaks:

<TAST> - <TAST> (x3)

Tasternes navne er angivet med BLOKBOGSTAVER

<TAST> (x3) angiver at der skal trykkes flere gange på tasten

Register	Tastatur kombination	
1 (1)O2 IDEAL	(1)O2 - IDEAL	dipswitch 3 er sat
2 (1)O2 mg/l	(1)O2 - mg/l	
3 (1)O2 % O2 mætning	(1)O2 - %	dipswitch 3 er sat
4 (1)O2 offset	SKIFT - (1)O2 (x2)	
5 (1) gain	SKIFT - (1)O2	
6 AUT.SET IDEAL	(1) AUT.SET	
7 Xp for indløb	SKIFT - (1)AUT.SET	
8 Int.grad for indløb	SKIFT - (1)AUT.SET (x2)	
9 Int.tid for indløb	SKIFT - (1)AUT.SET (x3)	
10 (2)O2 IDEAL	(2)O2 - IDEAL	dipswitch 3 er sat
11 (2)O2 mg/l	(2)O2 - mg/l	
12 (2)O2 % O2 mætning	(2)O2 - %	dipswitch 3 er sat
13 (2)O2 offset	SKIFT - (2)O2 (x2)	
14 (2)O2 gain	SKIFT - (2)O2	
15 (2)SET IDEAL	(2)SET	
16 Tilbageføringsgrad	SKIFT - (2)SET	
17 Int. for udløb	SKIFT - (2)SET (x2)	
18 Int.tid for udløb	SKIFT - (2)SET (x3)	
19 (1)Temperatur	(1)TEMP	
21 Temp. (1) offset	SKIFT - (1)TEMP	
22 (1) MIN SET	(1)MIN.SET	
23 (2)Temperatur	(2)TEMP	
25 Temp. udløb offset	SKIFT - (2)TEMP	
26 Lås efter antal min	SKIFT - MAX	
27 max analog udgang	SKIFT - O2 OUTPUT% - MAX	
28 min analog udgang	SKIFT - O2 OUTPUT% - MIN	
29 Klokken	DATO KLOKKEN	
30 Dato	DATO KLOKKEN - DATO KLOKKEN	
31 år	SKIFT - DATO KLOKKEN	
32 Pumpe B køretid min.	SKIFT - O2 OUTPUT% (x4)	
33 Hysteresese pumpe B	SKIFT - O2 OUTPUT% (x5)	
34 Tilførsel af O2	O2 OUTPUT%	
35 Tilf. aut/man (1/0)	O2 OUTPUT% - START STOP	
36 ALARM STATUS	ALARM SETTINGS	
37 ALARM OVERVÅGNING	START STOP	
38 min. ilt indløb alarm	ALARM SETTINGS (x2)	dipswitch 5 er off
39 max. ilt indløb alarm	ALARM SETTINGS (x3)	dipswitch 5 er off
40 min. ilt udløb alarm	ALARM SETTINGS (x4)	dipswitch 5 er off
41 max. ilt udløb alarm	ALARM SETTINGS (x5)	dipswitch 5 er off
42 min.temp.alarm	ALARM SETTINGS (x6)	dipswitch 5 er off
43 max.temp.alarm	ALARM SETTINGS (x7)	dipswitch 5 er off
44 Tilførsel timetæller	O2 OUTPUT% - DATO KLOKKEN	
45 Brændtid for on/off	SKIFT - O2 OUTPUT%	
46 °C forskydn.af IDEAL	SKIFT - (1)TEMP (x3)	
47 (1) Aut.set indløb xP	SKIFT - (1)AUT.SET	
48 Set udløb mg/l	(2)SET	
49 Set min indløb mg/l	(1)MIN.SET	
50 Min indløb mg/l	ALARM SETTINGS (x2)	dipswitch 5 er on
51 Max indløb mg/l	ALARM SETTINGS (x3)	dipswitch 5 er on
52 Min udløb mg/l	ALARM SETTINGS (x4)	dipswitch 5 er on
53 Max udløb mg/l	ALARM SETTINGS (x5)	dipswitch 5 er on
54 Pumpe B start %	O2 OUTPUT% - MIN	

55	Barometerstand i hPa	SKIFT - (1)O2(x4)
56	Ledningsevne	N/A
57	Salinitet, indløb	SKIFT - (1)O2 (x3)
58	Min køretid belufter	SKIFT - O2 OUTPUT% (x2)
59	Hysterese belufter	SKIFT - O2 OUTPUT% (x3)
60	Salinitet, udløb	SKIFT - (2)O2 (x3)
81	Dipswitch indstilling	SKIFT - PIL NED
98	Type	N/A
99	Versionsnummer	SKIFT - PIL OP